

HestAmbiente s.r.l.

Via del Teatro 5 34121 Trieste
tel. 040.7793111 fax 040.7793427
pec: hestambiente@pec.gruppohera.it
www.herambiente.it

PROCEDIMENTO SRM N. 2112000511*Gare e Normativa*

Servizio di manutenzione elettrica ed elettro-strumentale da eseguirsi presso gli impianti di trattamento e termovalorizzazione di HestAmbiente S.r.l. dei territori di Padova e Trieste per il periodo di 48 mesi, con la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni contrattuali, per ulteriori 12 mesi ad insindacabile giudizio della Committente.

Lotto 1- Padova € 1.050.000,00 CIG 889911345D

Lotto 2- Trieste € 1.050.000,00 CIG 8899129192

RISPOSTE A QUESITI

(alla data del 15.12.2021)

In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le risposte fornite.

- Q1** In merito al punto a) pag. 20 del Disciplinare, si indica che il Concorrente ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico deve dichiarare un: "IMPORTO COMPLESSIVO DI FATTURATO MATURATO NEI n.3 PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE – Max punti 12 per "servizi analoghi" vanno intese attività di manutenzione elettrica ed elettro strumentale come da oggetto e dettagliato all'art. 36 del CSA.
- Si richiede di confermare ai fini dell'attribuzione del punteggio, se la valutazione dei servizi simili sia fatta sulla effettiva analogia dei servizi eseguiti da cui all'elenco di cui all'art.36 del CSA, anche nel caso in cui tali attività NON ricadano esclusivamente su impianti di termovalorizzazione o trattamento rifiuti.
- R1** **Per servizi analoghi si intendono "servizi/prestazioni di manutenzione elettrica ed elettro-strumentale di tipo industriale presso impianti di termovalorizzazione ed altri impianti industriali" (intendendosi per impianti industriali quelli chimici, petrolchimici e gli impianti di trattamento rifiuti industriali)" così come definiti nel Bando di gara ed elencati all'art. 36 del CSA: valgono pertanto, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, anche attività analoghe svolte in impianti diversi da termovalorizzatori o altri impianti di trattamento rifiuti, ma che comunque siano ascrivibili ad impianti industriali chimici o petrolchimici.**
- Q2** In riferimento al procedimento in oggetto, chiediamo se sono disponibili, ai fini della formulazione dell'offerta, i documenti di cui al punto 8 del CSA non presenti nell'area collaborativa di Hera Procurement ed in particolare:
- Allegato 1: dotazione minima di mezzi ed attrezzature;
 - Allegato 2: qualifica del personale;
 - Allegato 3: schemi esemplificativi di montaggio dei ponteggi in camera di combustione L3 Padova e L1-3 Trieste per permettere la manutenzione della griglia

R2 I seguenti documenti

- Allegato 1: dotazione minima di mezzi ed attrezzature;
- Allegato 2: qualifica del personale;
- Allegato 3: schemi esemplificativi di montaggio dei ponteggi in camera di combustione L3 Padova e L1-3 Trieste per permettere la manutenzione della griglia
- Elaborati tecnici: schede tecniche dei materiali, disegno tipico delle tavole refrattarie;

sono stati indicati all'art.8 del CSA per mero refuso: si invita pertanto a prendere visione e scaricare la versione corretta del CSA aggiornata al 30_11_2021, caricata nella cartella SPECIFICHE DI GARA.

Q3 Per quanto concerne l'elenco delle voci dell'EPU per cui è richiesta giustificazione del ribasso offerto nell'ANALISI GIUSTIFICATIVA di cui all'art.4 sez.C) Busta Economica, sub 2) del Disciplinare (pag.26/27) si riscontra un'incongruenza nella descrizione della voce di costo con codice 5.03.11) "*Posa Apparecchio tipo fluorescente 1-2-3x18W o 1x36W in esecuzione Eex-e / EEx-d*" e quella indicata nell'EPU in cui si legge codice 5.03.11) "*Rimozione per rottamazione Apparecchio tipo fluorescente 1-2-3x18W o 1x36W in esecuzione Eex-e / EEx-d*". Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che la descrizione corretta sia quella riportata nell'EPU.

R3 Si conferma: la descrizione corretta della voce di costo con codice 5.03.11) è quella indicata nell'EPU ovvero "*Rimozione per rottamazione Apparecchio tipo fluorescente 1-2-3x18W o 1x36W in esecuzione Eex-e / EEx-d*".

Q4 Si chiede di confermare che ove nel Disciplinare viene fatto riferimento all'"Allegato 2 – Relazione Tecnica" di debba intendere "Allegato F – Relazione Tecnica".

R4 Si conferma.

Q5 Si chiede di confermare che nel modello "Allegato F – Relazione Tecnica" al punto g) con riferimento alla certificazione **UNI EN 14001** si tratti di mero refuso la descrizione "certificazione delle strutture saldate".

R5 Si conferma: si invita pertanto il concorrente a sostituire la descrizione con "certificazione ambientale".

L'Amministratore Delegato

Ing. Paolo Cecchin

(originale firmato digitalmente)