

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34210	DOBERDO DEL LAGO	34210P001	31003	Doberdo del Lago	VIA CANKAR, 25	Allacciamento utenza	29.4	32.5	14/08/2024 04:00			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34210	DOBERDO DEL LAGO	34210P002	31003	Doberdo del Lago	VIA GRAMSCI, 2	Allacciamento utenza	28.6			25.1	04/08/2024 12:30	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P001	31024	Turriaco	VIA TITO LIVIO INC. VIA MREULE, VICINO A CIV. 10	Allacciamento utenza	22.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P002	31016	Ronchi dei Legionari	VIA F.LLI FONTANOT, 16	Allacciamento utenza	23.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P003	31018	Comune di San Canzian	VIA PALUDETTE, 17	Allacciamento utenza	22.5					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P004	31023	Staranzano	VIA NOGARELLI, 7	Allacciamento utenza	25.8					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P005	31023	Staranzano	VIA STRADELLA VERDE, 29	Allacciamento utenza						8	2024	In corso riparazione dispositivo. Valori minimo e massimo sull’impianto di distribuzione assenti. Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P006	31021	San Pier d'Isonzo	VIA DEGLI ARTIGIANI LAVORO, 15	Allacciamento utenza	23.4	29.5	17/08/2024 03:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P007	31024	Turriaco	VIA ROMA, 82	Allacciamento utenza	22.7					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P008	31024	Turriaco	VIA OBERDAN, 133	Allacciamento utenza	20.5			19.9	21/08/2024 12:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34328	DUINO - AURISINA	34328P001	32001	Duino Aurisina	LOC. SANTA CROCE - FRONTE CIV. 657, 657	Allacciamento utenza	22.4	23.6	02/08/2024 02:30			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34328	DUINO - AURISINA	34328P002	32001	Duino Aurisina	LOC DUINO , 67/R	Allacciamento utenza	22.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34328	DUINO - AURISINA	34328P003	32001	Duino Aurisina	LOC SISTIANA , 59/B1	Allacciamento utenza	20.8			20,0	20/08/2024 09:00	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P001	32006	Trieste	VIA GLAUCO CAMBON/STRADA DI ROZZOL, 1	Allacciamento utenza	27.2	28.1	20/08/2024 00:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P002	32006	Trieste	VIA MANTOVANI, 1	Allacciamento utenza	24.1					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P003	32006	Trieste	VIA CORONEO, 15	Allacciamento utenza	23.8					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P004	32006	Trieste	VIA VERUDA, 14	Allacciamento utenza	25.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P005	32006	Trieste	RUPINGRANDE, STRADA PER VILLA OPICINA, 1	Allacciamento utenza	24.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P006	32006	Trieste	VIA DI VITTORIO, 1	Allacciamento utenza	23.3					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P007	32006	Trieste	LOC PADRICIANO (GOLF CLUB), 80	Allacciamento utenza	23.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P008	32004	San Dorligo della Valle	LOC SAN GIUSEPPE , 169	Allacciamento utenza	21.4			20.4	21/08/2024 11:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P009	32006	Trieste	VIA DELLA FERROVIA (OPICINA), 21	Allacciamento utenza	25.8					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34329	TRIESTE	34329P010	32006	Trieste	AREA V.LE MIRAMARE/BARCOLA, 1	Allacciamento utenza	22.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P011	32006	Trieste	VIA PARIN, 13	Allacciamento utenza	23.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34738	TOLMEZZO	34738P001	30121	Tolmezzo	VIA GIOVANNI XXIII, 16	Allacciamento utenza	23.3					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34738	TOLMEZZO	34738P002	30121	Tolmezzo	VIA DAL CRIST, 51	Allacciamento utenza	22.5	24.4	02/08/2024 03:30	21.8	01/08/2024 16:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34738	TOLMEZZO	34738P003	30121	Tolmezzo	VIA SCHIAVI, 3	Allacciamento utenza	23.7					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34739	ARTEGNA	34739P001	30006	Artegn	VIA SAN LEONARDO, 15	Allacciamento utenza	22.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34739	ARTEGNA	34739P002	30006	Artegn	VIA VICENZA, 1	Allacciamento utenza						8	2024	In corso riparazione dispositivo. Valori non conformi a causa di un guasto, pertanto eliminati dalla tabella. Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34741	BUTTRIO	34741P001	30014	Buttrio	VIA VERDI , 7	Allacciamento utenza	23.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34741	BUTTRIO	34741P002	30014	Buttrio	VIA BOSCAT, 7	Allacciamento utenza	23.2			22.1	20/08/2024 12:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34741	BUTTRIO	34741P003	30014	Buttrio	VIA BELTRAME, 11	Allacciamento utenza	24.8	30.9	12/08/2024 01:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34744	MOGGIO UDINESE	34744P001	30059	Moggio Udinese	VIA MOLINI, 60	Allacciamento utenza	20.7			20.3	04/08/2024 12:00	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34744	MOGGIO UDINESE	34744P002	30059	Moggio Udinese	VIA CJAVECIS INCROCIO VIA ABBAZIA, 1	Allacciamento utenza	23	24.5	15/08/2024 02:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34745	PRADAMANO	34745P001	30080	Pradamano	VIA PAVIA DI UDINE, 52	Allacciamento utenza	22.2			21.6	14/08/2024 16:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34745	PRADAMANO	34745P002	30080	Pradamano	VIA DIVISIONE JULIA, 26	Allacciamento utenza	23.8	24.1	03/08/2024 00:45			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34746	REMANZACCO	34746P001	30091	Remanzacco	VICOLO GIACOMO DRI, 10	Allacciamento utenza	22.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34746	REMANZACCO	34746P002	30091	Remanzacco	VIA CASE DEL MALINA, 12	Allacciamento utenza	22.2			20.9	23/08/2024 12:00	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34746	REMANZACCO	34746P003	30091	Remanzacco	VIA CASE MARTINI, 7	Allacciamento utenza	23.9	28.7	03/08/2024 03:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34948	BASILIANO	34948P001	30009	Basiliano	VIA ZORUTTI, 32	Allacciamento utenza	22.6					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34948	BASILIANO	34948P002	30009	Basiliano	VIA 29 APRILE, 17	Allacciamento utenza	22.9					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34948	BASILIANO	34948P003	30009	Basiliano	VIA DAMIANO CHIESA, 129	Allacciamento utenza	23.3	28.6	01/08/2024 02:30	21.6	14/08/2024 17:15	8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34948	BASILIANO	34948P004	30009	Basiliano	VIA COLOMBO, 32	Allacciamento utenza	24					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34951	FLAIBANO	34951P001	30039	Flaibano	VIA DANTE, 1	Allacciamento utenza	24.4					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34951	FLAIBANO	34951P002	30039	Flaibano	PIAZZA DEL POPOLO, 1	Allacciamento utenza	25.9	29.2	09/08/2024 00:00	22.3	20/08/2024 11:45	8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P001	30048	Lestizza	VIA G.DA UDINE, 10	Allacciamento utenza	26.4					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P002	30048	Lestizza	VIA ASMARA, 15/C	Allacciamento utenza	22.2			19.2	28/08/2024 17:30	8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P003	30048	Lestizza	VIA SAN VALENTINO, 12	Allacciamento utenza	24.2					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P004	30048	Lestizza	VIA PICCOLA, 29	Allacciamento utenza	27.1	30.6	04/08/2024 03:00			8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34954	MERETO DI TOMBA	34954P001	30058	Mereto di Tomba	VIA DIAZ, 46/A	Allacciamento utenza	23.6	28.2	29/08/2024 02:15			8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34954	MERETO DI TOMBA	34954P002	30058	Mereto di Tomba	VIA PRATI DELLA VILLA, 17	Allacciamento utenza	22.5					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34954	MERETO DI TOMBA	34954P003	30058	Mereto di Tomba	VIA D. BERTOLI, 19	Allacciamento utenza	23.2					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34954	MERETO DI TOMBA	34954P004	30058	Mereto di Tomba	VIA S.MICHELE, 28	Allacciamento utenza	24			21.4	13/08/2024 17:00	8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
35443	FARRA ISONZO	35443P001	31001	Capriva del Friuli	VIA SAN LORENZO, 5	Allacciamento utenza	24					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35443	FARRA ISONZO	35443P002	31020	San Lorenzo Isontino	VIA POTTENDORF, 34	Allacciamento utenza	23.9	26.3	28/08/2024 02:30			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35443	FARRA ISONZO	35443P003	31013	Moraro	VIA ZORUTTI, 6	Allacciamento utenza	23.1			21.5	26/08/2024 07:00	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35444	FOGLIANO-REDIPUGLIA	35444P001	31006	Fogliano Redipuglia	VIA UNGHERIA, 8	Allacciamento utenza	23.2			22,0	27/08/2024 12:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35444	FOGLIANO-REDIPUGLIA	35444P002	31006	Fogliano Redipuglia	VIA SANT ELIA, 44	Allacciamento utenza	23.6					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35444	FOGLIANO-REDIPUGLIA	35444P003	31017	Sagrado	VIA DEI PINI, 5	Allacciamento utenza	24.4	24.8	30/08/2024 02:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35447	VILLESSE	35447P001	31025	Villesse	VIA CARSO, 14	Allacciamento utenza	22.9			21.8	13/08/2024 11:30	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35447	VILLESSE	35447P002	31025	Villesse	VIA TOMMADINI, 6	Allacciamento utenza	24.2	27.5	12/08/2024 02:30			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36281	SAN DANIELE DEL FRIULI	36281P001	30099	San Daniele del Friuli	VIA OSOPPO, 151	Allacciamento utenza	21.7					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36281	SAN DANIELE DEL FRIULI	36281P002	30099	San Daniele del Friuli	VIA SAN MARTINO, 44	Allacciamento utenza	22					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36281	SAN DANIELE DEL FRIULI	36281P003	30087	Ragogna	VIA SAN LORENZO, 5	Allacciamento utenza	21.4			21.2	20/08/2024 06:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36281	SAN DANIELE DEL FRIULI	36281P004	30087	Ragogna	VIA BOSCO, DI FRONTE AL CIV. 2	Allacciamento utenza	23.8	28,0	04/08/2024 04:45			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36281	SAN DANIELE DEL FRIULI	36281P005	30099	San Daniele del Friuli	VIA PRE CHECCO PLACERAN, INCROCIO CON VIA CHIAMANIS	Allacciamento utenza	22.6					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36338	DIGNANO	36338P001	30032	Dignano	VIA PONTE VECCHIO, 34	Allacciamento utenza	23			21.8	19/08/2024 12:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36338	DIGNANO	36338P002	30032	Dignano	VIA SAN GALLO, 44	Allacciamento utenza	23.5	28.7	18/08/2024 04:45			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36377	OSOPPO	36377P001	30066	Osoppo	VIA SAN MARTINO, 13	Allacciamento utenza	22.1			21.7	25/08/2024 16:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
36377	OSOPPO	36377P002	30066	Osoppo	VIA BRIGATA RE, 6	Allacciamento utenza	22.3	24,0	18/08/2024 03:45			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36436	MORTEGLIANO	36436P001	30062	Mortegliano	VIA MORSANO, 43	Allacciamento utenza	24.8	26.3	18/08/2024 05:30			8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
36436	MORTEGLIANO	36436P002	30062	Mortegliano	VIA RISANO, 36	Allacciamento utenza	23.9					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
36436	MORTEGLIANO	36436P003	30062	Mortegliano	VIA SCLAUNICCO, 16-18	Allacciamento utenza	23.4					8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
36436	MORTEGLIANO	36436P004	30062	Mortegliano	VIA TALMASSONS, 27	Allacciamento utenza	23			21.8	02/08/2024 13:15	8	2024	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
37592	BUJA	37592P001	30013	Buja	VIA MULINI, 6	Allacciamento utenza	22.1					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37592	BUJA	37592P002	30019	Cassacco	VIA MIOTTI , 8	Allacciamento utenza	21.4			20.8	20/08/2024 06:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37592	BUJA	37592P003	30126	Treppo Grande	VIA VITTORIO VENETO, VICINO A CIV. 19	Allacciamento utenza	23.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37592	BUJA	37592P004	30019	Cassacco	VIA ELLERO, 8	Allacciamento utenza	21.8	24.5	13/08/2024 04:45			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P001	31015	Romans d'Isonzo	VIA A.A. D ITALIA, 30	Allacciamento utenza	23.3	27.9	16/08/2024 03:15	22.8	08/08/2024 14:00	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P002	31008	Gradisca d'Isonzo	VIA M.L. KING, 51	Allacciamento utenza	24.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P003	31008	Gradisca d'Isonzo	VIA GRADISCA , 73	Allacciamento utenza	24.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P004	31002	Cormons	VIA CAPRIVA, DI FRONTE AL CIV. 11	Allacciamento utenza	23.7					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P005	31015	Romans d'Isonzo	VIA BISUNTA , 9	Allacciamento utenza	23.3					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37974	RESIA RESIUTTA	37974P001	30093	Resiutta	VIA NAZIONALE , 53	Allacciamento utenza	22.6			22,0	20/08/2024 15:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37974	RESIA RESIUTTA	37974P002	30092	Resia	VIA SAN FLORIANO, 7	Allacciamento utenza	27	31.4	25/08/2024 05:00			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P001	30027	Codroipo	VIA RENATO DAL DIN, 5	Allacciamento utenza	22.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P002	30109	Sedegliano	VIA GEN. PRESSACCO, 54	Allacciamento utenza	23					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P003	30027	Codroipo	VIA TONIOLO, VICINO A CIV. 12	Allacciamento utenza	22.9			22.3	01/08/2024 12:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P004	30027	Codroipo	VIA A. MALIGNANI, VICINO A CIV. 45	Allacciamento utenza	24.2	26.4	19/08/2024 04:00			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P005	30027	Codroipo	VIA ARTEGNA, 2	Allacciamento utenza	23.3					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37977	PAVIA DI UDINE	37977P001	30074	Pavia di Udine	VIA BUTTRIO, 7	Allacciamento utenza	23.3	32.9	14/08/2024 02:30			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37977	PAVIA DI UDINE	37977P002	30074	Pavia di Udine	VIA DON MINZONI, 37/A	Allacciamento utenza	23.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37977	PAVIA DI UDINE	37977P003	30074	Pavia di Udine	VIA DEL MOLINO, 22	Allacciamento utenza	21.8			20.5	28/08/2024 12:00	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P001	31014	Mossa	VIA ALLA STESA , 27	Allacciamento utenza	23			21.9	15/08/2024 18:15	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P002	31007	Gorizia	VIA F.LLI ROSSELLI, 2	Allacciamento utenza	23.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P003	31007	Gorizia	VIA SVEVO, 22	Allacciamento utenza	23.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P004	31007	Gorizia	VIA DELLA PERGOLA, 32	Allacciamento utenza	23.6	26.8	15/08/2024 15:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P005	31007	Gorizia	VIA DELLA FORNACE, 12	Allacciamento utenza	23.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P001	30055	Manzano	VIA MONTE HERMADA, 5	Allacciamento utenza	24					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P002	30055	Manzano	VIA SANTA EUROSIA, VICINO A CIV. 6	Allacciamento utenza	23.7	28.5	15/08/2024 01:00			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P003	30055	Manzano	VIA DEL RIO, VICINO A CIV. 29	Allacciamento utenza	21.8			17.8	28/08/2024 15:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P004	30083	Premariacco	VIA SELVA , 25	Allacciamento utenza	22.6					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P001	30118	Tavagnacco	VIA MAMELI, 43	Allacciamento utenza	24					8	2024	In corso riparazione dispositivo. Valore minimo non conforme a causa di un guasto, pertanto eliminato dalla tabella. Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P002	30129	Udine	VIA LIGURIA, 345	Allacciamento utenza	23.5					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P003	30129	Udine	VIA IDRIA, 12	Allacciamento utenza	23					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P004	30129	Udine	VIA BICINICCO, 34	Allacciamento utenza	22.3					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P005	30129	Udine	VIA BUTTRIO, DI FRONTE AL CIV. 345	Allacciamento utenza	22.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P006	30118	Tavagnacco	VIA PASSONS, 2	Allacciamento utenza	23.5					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P007	30118	Tavagnacco	VIA MADONNINA, VICINO A CIV. 56	Allacciamento utenza	22.8					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
114065	UDINE	114065P008	30118	Tavagnacco	VIA G. CARDUCCI, 55	Allacciamento utenza	24.1					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P009	30057	Martignacco	VIA VICORT, 3	Allacciamento utenza	23.5					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P010	30063	Moruzzo	VIA AITA, 9/2	Allacciamento utenza	21.9					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P011	30016	Campoformido	VIA PASIAN DI PRATO, 111	Allacciamento utenza	25.1	28.1	19/08/2024 02:15			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P012	30016	Campoformido	VIA SOT RIVE, 86	Allacciamento utenza	23.2					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P013	30129	Udine	VIA GRAONET, 32	Allacciamento utenza	23.5					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P014	30016	Campoformido	VIA A. GOBBO, 16	Allacciamento utenza	24.3					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P015	30063	Moruzzo	VIA CORANZANO, 58	Allacciamento utenza	24.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P016	30063	Moruzzo	VIA CARBONARIA, VICINO A CIV. 23	Allacciamento utenza	22					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P017	30063	Moruzzo	VIA VIUZZA, 2	Allacciamento utenza	22.4					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P018	30037	Fagagna	VIA DEGLI ORTI, 34	Allacciamento utenza	23.5					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P019	30095	Rive d'Arcano	VIA LIBERTÀ, 53	Allacciamento utenza	22.7					8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114241	VARMO 1	114241P001	30027	Codroipo	VIA ERMINIA, 59	Allacciamento utenza	26.8	28.1	07/08/2024 22:30			8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114241	VARMO 1	114241P002	30027	Codroipo	VIA CASTELLIERE , 7	Allacciamento utenza	23.5			21.9	08/08/2024 11:45	8	2024	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).