

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34210	DOBERDO DEL LAGO	34210P001	031003	Doberdo del Lago	VIA CANKAR, 25	Allacciamento utenza	25,2	29,9	28/03/2025 01:45			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34210	DOBERDO DEL LAGO	34210P002	031003	Doberdo del Lago	VIA GRAMSCI, 2	Allacciamento utenza	23,9			22,4	19/03/2025 06:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P001	031024	Turriaco	VIA TITO LIVIO INC. VIA MREULE, VICINO A CIV. 10	Allacciamento utenza	21,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P002	031016	Ronchi dei Legionari	VIA F.LLI FONTANOT, 16	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P003	031018	Comune di San Canzian	VIA PALUDETTE, 17	Allacciamento utenza	23,3					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P004	031023	Staranzano	VIA NOGARELLI, 7	Allacciamento utenza	25,3	27,0	03/03/2025 00:00			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P005	031023	Staranzano	VIA STRADELLA VERDE, 29	Allacciamento utenza	22,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P006	031021	San Pier d'Isonzo	VIA DEGLI ARTIGIANI LAVORO, 15	Allacciamento utenza	22,3					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P007	031024	Turriaco	VIA ROMA, 82	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34211	MONFALCONE	34211P008	031024	Turriaco	VIA OBERDAN, 133	Allacciamento utenza	20,4			19,5	18/03/2025 19:15	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34328	DUINO - AURISINA	34328P001	032001	Duino Aurisina	LOC. SANTA CROCE - FRONTE CIV. 657, 657	Allacciamento utenza	21,6			21,0	18/03/2025 06:15	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34328	DUINO - AURISINA	34328P002	032001	Duino Aurisina	LOC DUINO , 67/R	Allacciamento utenza	21,9					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34328	DUINO - AURISINA	34328P003	032001	Duino Aurisina	LOC SISTIANA , 59/B1	Allacciamento utenza	22	22,7	31/03/2025 01:30			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P001	032006	Trieste	VIA GLAUCO CAMBON/STRADA DI ROZZOL, 1	Allacciamento utenza	26,7	28,4	31/03/2025 23:30			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P002	032006	Trieste	VIA MANTOVANI, 1	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P003	032006	Trieste	VIA CORONEO, 15	Allacciamento utenza	23,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P004	032006	Trieste	VIA VERUDA, 14	Allacciamento utenza	25,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P005	032006	Trieste	RUPINGRANDE, STRADA PER VILLA OPICINA, 1	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P006	032006	Trieste	VIA DI VITTORIO, 1	Allacciamento utenza	22,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P007	032006	Trieste	LOC PADRICIANO (GOLF CLUB), 80	Allacciamento utenza	23					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P008	032004	San Dorligo della Valle	LOC SAN GIUSEPPE , 169	Allacciamento utenza	20,9					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P009	032006	Trieste	VIA DELLA FERROVIA (OPICINA), 21	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34329	TRIESTE	34329P010	032006	Trieste	AREA V.LE MIRAMARE/BARCOLA, 1	Allacciamento utenza	21,9			18,9	19/03/2025 06:15	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34329	TRIESTE	34329P011	032006	Trieste	VIA PARIN, 13	Allacciamento utenza	21,8					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34738	TOLMEZZO	34738P001	030121	Tolmezzo	VIA GIOVANNI XXIII, 16	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34738	TOLMEZZO	34738P002	030121	Tolmezzo	VIA DAL CRIST, 51	Allacciamento utenza	22,2			20,8	04/03/2025 06:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34738	TOLMEZZO	34738P003	030121	Tolmezzo	VIA SCHIAVI, 3	Allacciamento utenza	23,1	24,0	30/03/2025 00:30			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34741	BUTTRIO	34741P001	030014	Buttrio	VIA VERDI , 7	Allacciamento utenza	22,9	24,7	07/03/2025 00:00			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34741	BUTTRIO	34741P002	030014	Buttrio	VIA BOSCAT, 7	Allacciamento utenza	22,7			20,7	19/03/2025 06:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34741	BUTTRIO	34741P003	030014	Buttrio	VIA BELTRAME, 11	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34744	MOGGIO UDINESE	34744P001	030059	Moggio Udinese	VIA MOLINI, 60	Allacciamento utenza	21,4			20,0	19/03/2025 06:30	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34744	MOGGIO UDINESE	34744P002	030059	Moggio Udinese	VIA CJAVECIS INCROCIO VIA ABBAZIA, 1	Allacciamento utenza	23,4	23,8	18/03/2025 23:30			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34745	PRADAMANO	34745P001	030080	Pradamano	VIA PAVIA DI UDINE, 52	Allacciamento utenza	22			20,7	19/03/2025 09:15	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34745	PRADAMANO	34745P002	030080	Pradamano	VIA DIVISIONE JULIA, 26	Allacciamento utenza	23,5	24,2	31/03/2025 10:00			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34746	REMANZACCO	34746P001	030091	Remanzacco	VICOLO GIACOMO DRI, 10	Allacciamento utenza	23,8	25,8	31/03/2025 01:15	19,5	15/03/2025 09:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34746	REMANZACCO	34746P002	030091	Remanzacco	VIA CASE DEL MALINA, 12	Allacciamento utenza	23,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34746	REMANZACCO	34746P003	030091	Remanzacco	VIA CASE MARTINI, 7	Allacciamento utenza	23					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d’utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
34948	BASILIANO	34948P001	030009	Basiliano	VIA ZORUTTI, 32	Allacciamento utenza	22,7			21,8	19/03/2025 07:15	3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34948	BASILIANO	34948P002	030009	Basiliano	VIA 29 APRILE, 17	Allacciamento utenza	22,8	23,6	08/03/2025 02:45			3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34948	BASILIANO	34948P003	030009	Basiliano	VIA DAMIANO CHIESA, 129	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34948	BASILIANO	34948P004	030009	Basiliano	VIA COLOMBO, 32	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34951	FLAIBANO	34951P001	030039	Flaibano	VIA DANTE, 1	Allacciamento utenza	24					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34951	FLAIBANO	34951P002	030039	Flaibano	PIAZZA DEL POPOLO, 1	Allacciamento utenza	23,1	27,5	27/03/2025 03:00	22,5	15/03/2025 18:30	3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P001	030048	Lestizza	VIA G.DA UDINE, 10	Allacciamento utenza	23,8					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P002	030048	Lestizza	VIA ASMARA, 15/C	Allacciamento utenza	21,4			20,5	06/03/2025 13:45	3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P003	030048	Lestizza	VIA SAN VALENTINO, 12	Allacciamento utenza	22,9					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34952	LESTIZZA	34952P004	030048	Lestizza	VIA PICCOLA, 29	Allacciamento utenza	26,4	27,1	31/03/2025 01:15			3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34954	MERETO DI TOMBA	34954P001	030058	Mereto di Tomba	VIA DIAZ, 46/A	Allacciamento utenza	24					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34954	MERETO DI TOMBA	34954P002	030058	Mereto di Tomba	VIA PRATI DELLA VILLA, 17	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
34954	MERETO DI TOMBA	34954P003	030058	Mereto di Tomba	VIA D. BERTOLI, 19	Allacciamento utenza	23,3					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
34954	MERETO DI TOMBA	34954P004	030058	Mereto di Tomba	VIA S.MICHELE, 28	Allacciamento utenza	23,5	26,4	04/03/2025 02:15	20,7	09/03/2025 09:00	3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
35443	FARRA ISONZO	35443P001	031001	Capriva del Friuli	VIA SAN LORENZO, 5	Allacciamento utenza	22,9					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35443	FARRA ISONZO	35443P002	031020	San Lorenzo Isontino	VIA POTTENDORF, 34	Allacciamento utenza	24	25,5	05/03/2025 00:15			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35443	FARRA ISONZO	35443P003	031013	Moraro	VIA ZORUTTI, 6	Allacciamento utenza	21,3			19,4	05/03/2025 07:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35444	FOGLIANO-REDIPUGLIA	35444P001	031006	Fogliano Redipuglia	VIA UNGHERIA, 8	Allacciamento utenza	21,6			17,1	19/03/2025 18:30	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35444	FOGLIANO-REDIPUGLIA	35444P002	031006	Fogliano Redipuglia	VIA SANT ELIA, 44	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35444	FOGLIANO-REDIPUGLIA	35444P003	031017	Sagrado	VIA DEI PINI, 5	Allacciamento utenza	23,9	24,4	06/03/2025 01:15			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35447	VILLESSE	35447P001	031025	Villesse	VIA CARSO, 14	Allacciamento utenza	23,2			20,1	20/03/2025 18:45	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
35447	VILLESSE	35447P002	031025	Villesse	VIA TOMMADINI, 6	Allacciamento utenza	24,4	26,8	26/03/2025 01:00			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
36436	MORTEGLIANO	36436P001	030062	Mortegliano	VIA MORSANO, 43	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
36436	MORTEGLIANO	36436P002	030062	Mortegliano	VIA RISANO, 36	Allacciamento utenza	24,3	26,3	25/03/2025 00:45			3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
36436	MORTEGLIANO	36436P003	030062	Mortegliano	VIA SCLAUNICCO, 16-18	Allacciamento utenza	22,8					3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)
36436	MORTEGLIANO	36436P004	030062	Mortegliano	VIA TALMASSONS, 27	Allacciamento utenza	22,2			19,7	20/03/2025 19:45	3	2025	Installazione su parte aerea: in corso determinazione perdite di pressione (acquisizione nuovo impianto). Al momento attuale si applica l'incremento peggiorativo nei confronti della pressione in rete previsto dalle Norme (perdita di pressione 0 mbar lungo l'intero allacciamento)

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P001	031015	Romans d'Isonzo	VIA A.A. D ITALIA, 30	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P002	031008	Gradisca d'Isonzo	VIA M.L. KING, 51	Allacciamento utenza	20,9	26,3	31/03/2025 09:45	12,4	19/03/2025 06:15	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P003	031008	Gradisca d'Isonzo	VIA GRADISCA , 73	Allacciamento utenza	22,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P004	031002	Cormons	VIA CAPRIVA, DI FRONTE AL CIV. 11	Allacciamento utenza	23,8					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37728	CORMONS-GRADISCA ISONZO	37728P005	031015	Romans d'Isonzo	VIA BISUNTA , 9	Allacciamento utenza	22,9					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37974	RESIA RESIUTTA	37974P001	030093	Resiutta	VIA NAZIONALE , 53	Allacciamento utenza	22,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37974	RESIA RESIUTTA	37974P002	030092	Resia	VIA SAN FLORIANO, 7	Allacciamento utenza	24,2	29,2	07/03/2025 01:45	21,3	25/03/2025 16:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P001	030027	Codroipo	VIA RENATO DAL DIN, 5	Allacciamento utenza	23					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P002	030109	Sedegliano	VIA GEN. PRESSACCO, 54	Allacciamento utenza	22,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P003	030027	Codroipo	VIA TONIOLO, VICINO A CIV. 12	Allacciamento utenza	22,3					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P004	030027	Codroipo	VIA A. MALIGNANI, VICINO A CIV. 45	Allacciamento utenza	22,6	24,9	31/03/2025 03:15	20,4	15/03/2025 19:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37976	CODROIPO-SEDEGLIANO	37976P005	030027	Codroipo	VIA ARTEGNA, 2	Allacciamento utenza	22,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37977	PAVIA DI UDINE	37977P001	030074	Pavia di Udine	VIA BUTTRIO, 7	Allacciamento utenza	20,4			18,9	20/03/2025 06:30	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37977	PAVIA DI UDINE	37977P002	030074	Pavia di Udine	VIA DON MINZONI, 37/A	Allacciamento utenza	23,4	25,4	09/03/2025 02:15			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
37977	PAVIA DI UDINE	37977P003	030074	Pavia di Udine	VIA DEL MOLINO, 22	Allacciamento utenza	21,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P001	031014	Mossa	VIA ALLA STESA , 27	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P002	031007	Gorizia	VIA F.LLI ROSSELLI, 2	Allacciamento utenza	22,8			20,8	19/03/2025 06:30	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P003	031007	Gorizia	VIA SVEVO, 22	Allacciamento utenza	23					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P004	031007	Gorizia	VIA DELLA PERGOLA, 32	Allacciamento utenza	23,1	24,5	31/03/2025 23:45			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
38116	GORIZIA	38116P005	031007	Gorizia	VIA DELLA FORNACE, 12	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P001	030055	Manzano	VIA MONTE HERMADA, 5	Allacciamento utenza	21,7			19,6	19/03/2025 07:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
114013	MANZANO	114013P002	030055	Manzano	VIA SANTA EUROSIA, VICINO A CIV. 6	Allacciamento utenza	23,9	24,7	26/03/2025 03:30			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P003	030055	Manzano	VIA DEL RIO, VICINO A CIV. 29	Allacciamento utenza	22,1					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114013	MANZANO	114013P004	030083	Premariacco	VIA SELVA , 25	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P001	030118	Tavagnacco	VIA MAMELI, 43	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P002	030129	Udine	VIA LIGURIA, 345	Allacciamento utenza	22,1			19,1	20/03/2025 19:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P003	030129	Udine	VIA IDRIA, 12	Allacciamento utenza	22,3					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P004	030129	Udine	VIA BICINICCO, 34	Allacciamento utenza	21,8					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P005	030129	Udine	VIA BUTTRIO, DI FRONTE AL CIV. 345	Allacciamento utenza	21,8					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P006	030118	Tavagnacco	VIA PASSONS, 2	Allacciamento utenza	22,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P007	030118	Tavagnacco	VIA MADONNINA, VICINO A CIV. 56	Allacciamento utenza	22,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P008	030118	Tavagnacco	VIA G. CARDUCCI, 55	Allacciamento utenza	23,1					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P009	030057	Martignacco	VIA VICORT, 3	Allacciamento utenza	23,2					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P011	030016	Campoformido	VIA PASIAN DI PRATO, 111	Allacciamento utenza	24,8	26,5	08/03/2025 01:15			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P012	030016	Campoformido	VIASOT RIVE, 86	Allacciamento utenza	24					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P013	030129	Udine	VIA GRAONET, 32	Allacciamento utenza	22,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114065	UDINE	114065P014	030016	Campoformido	VIA A. GOBBO, 16	Allacciamento utenza	23,3					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114241	VARMO 1	114241P001	030027	Codroipo	VIA ERMINIA, 59	Allacciamento utenza	24,7	28,1	31/03/2025 03:30			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114241	VARMO 1	114241P002	030027	Codroipo	VIA CASTELLIERE , 7	Allacciamento utenza	22,5			21,6	23/03/2025 08:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P001	030006	Artegna	VIA SAN LEONARDO, 15	Allacciamento utenza	23,1					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P002	030006	Artegna	VIA VICENZA, 1	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P003	030013	Buja	VIA MULINI, 6	Allacciamento utenza	21,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P004	030019	Cassacco	VIA MIOTTI , 8	Allacciamento utenza	20,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P005	030126	Treppo Grande	VIA VITTORIO VENETO, VICINO A CIV. 19	Allacciamento utenza	21,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P006	030019	Cassacco	VIA ELLERO, 8	Allacciamento utenza	21,3					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P007	030066	Osoppo	VIA SAN MARTINO, 13	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P008	030066	Osoppo	VIA BRIGATA RE, 6	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P009	030099	San Daniele del Friuli	VIA OSOPPO, 151	Allacciamento utenza	21,4					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P010	030099	San Daniele del Friuli	VIA SAN MARTINO, 44	Allacciamento utenza	21,9					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P011	030087	Ragogna	VIA BOSCO, DI FRONTE AL CIV. 2	Allacciamento utenza	21,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P012	030087	Ragogna	VIA SAN LORENZO, 5	Allacciamento utenza	21,8					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P013	030099	San Daniele del Friuli	VIA PRE CHECCO PLACEREAN, INCROCIO CON VIA CHIAMANIS	Allacciamento utenza	22,1					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P014	030032	Dignano	VIA PONTE VECCHIO, 34	Allacciamento utenza	23,1					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P015	030032	Dignano	VIA SAN GALLO, 44	Allacciamento utenza	23,3	24,3	28/03/2025 02:45			3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P016	030095	Rive d'Arcano	VIA LIBERTÀ, 53	Allacciamento utenza	22,6					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P017	030037	Fagagna	VIA DEGLI ORTI, 34	Allacciamento utenza	22,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).

Codice impianto di distribuzione	Denominazione impianto di distribuzione	Codice identificativo del punto di rilevazione	codice Istat Comune	Comune	via/piazza, n° civico	Parte impianto	Media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento (mbar con arrotondamento al primo decimale)	Data e ora della rilevazione del valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento	Mese	Anno	Note
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P018	030063	Moruzzo	VIA VIUZZA, 2	Allacciamento utenza	20,5					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P019	030063	Moruzzo	VIA CARBONARIA, VICINO A CIV. 23	Allacciamento utenza	20,7			19,0	18/03/2025 06:00	3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P020	030063	Moruzzo	VIA CORANZANO, 58	Allacciamento utenza	22,7					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).
114571	COLLINARE ED ARTEGNA	114571P021	030063	Moruzzo	VIA AITA, 9/2	Allacciamento utenza	20,1					3	2025	Installazione su parte aerea derivazione d'utenza ad uso esclusivo del dispositivo (nessuna perdita di carico).