

Rapporto annuale degli output (art. 58 del TIQD) - Anno di riferimento 2025							
L'impresa di distribuzione	AcegasApsAmga SpA opera nel settore della distribuzione elettrica, nei comuni di Trieste e Gorizia, attraverso una concessione rilasciata dal "Ministero dello sviluppo economico" con scadenza nell'anno 2030, fornendo i servizi agli utenti allacciati alla rete elettrica. Nel comune di Trieste l'energia viene distribuita sia in bassa tensione (230/400 Volt) sia in media tensione (10.000, 20.000 e 27.500 Volt), a utenze di tipo domestico, non domestico e industriale. Nel Comune di Gorizia, analogamente, distribuiamo energia elettrica sia in bassa tensione (400 Volt) sia in media tensione (10.000 e 20.000 Volt), a utenze domestiche, non domestiche e industriali. L'azienda si occupa di garantire la sicurezza e la continuità dell'erogazione, provvedendo alla gestione e alla manutenzione di tutta la rete elettrica e degli impianti ad essa collegati.						
	Personale in servizio	[n]	123				
La rete di distribuzione	Cabine primarie	[n]	Trasformatori AT/MT [n]	Potenza installata [MVA]			
		5	10	490			
	Cabine secondarie (MT/BT)	[n]	Trasformatori MT/BT [n]	Potenza installata [MVA]			
		1062	1211	371			
		Conduttori nudi (km)	Cavi aerei (km)	Cavi interrati (km)	Totale (km)		
	Linee AT	0,00	0,00	3,92	3,92		
	Linee MT	22,99	0,00	626,78	649,77		
	Linee BT	0,00	755,32	828,27	1583,59		
	Utenti MT	[n]	251				
	Utenti BT	[n]	164.864				
Indicatori di performance		Tutte le cause (Tutte le origini)			Altre cause (MT+BT)		
		Comune di Gorizia	Comune di Trieste	Comune di Gorizia	Comune di Trieste		
	a) durata media per utente delle interruzioni (lunghe) senza preavviso	5,67	11,13	5,22	9,80	[minuti]	
	b) numero medio per utente delle interruzioni (lunghe e brevi) senza preavviso	0,642	0,686	0,628	0,653	[n]	
	c) durata media per utente delle interruzioni con preavviso	14,99	15,27	14,97	14,79	[minuti]	
	d) episodi di interruzioni rilevanti (art. 68 del TIQD)	Nell'anno 2025 non si sono verificati episodi di interruzioni rilevanti.					
	e) indice di rischio*	Precipitazioni nevose di particolare intensità in grado di provocare la formazione di manicotti di ghiaccio o neve	Allagamenti dovuti a piogge particolarmente intense o frane ed alluvioni provocate da dissesto idrogeologico	Ondate di calore e prolungati periodi di siccità	Tempeste di vento e effetti dell'inquinamento salino in prossimità delle coste	Cadute di alberi di alto fusto su linee aeree, al di fuori della fascia di rispetto	
		Comune di Gorizia: 0	Comune di Gorizia: 0	Comune di Gorizia: -	Comune di Gorizia: -	Comune di Gorizia: 0	
		Comune di Trieste: 0	Comune di Trieste: 0	Comune di Trieste: -	Comune di Trieste: -	Comune di Trieste: 0	
	f) perdite di energia elettrica	Totale perdite [%]					
3,70							
Contributi pubblici	Intervento	Fonte di finanziamento	Costo di investimento complessivo	Totale contributo aggiudicato	Costo di investimento complessivo sostenuto all'anno n-1	Quota di contributo incassata nell'anno n-1	Totale contributo incassato
	Progetto di potenziamento e digitalizzazione in ottica Smart Grid della rete di Distribuzione Elettrica AcegasapsAmga di Trieste	PNRR M2C2 L1.2.1. "Smart Grid"	20.038.609,71 €	18.404.396,91 €	14.955.671,89 €	5.972.256,86 €	7.812.696,56 €
	Progetto di rafforzamernto ed evoluzione di cabine secondarie in ottica Smart Grid di AcegasApsAmga su Trieste e Gorizia	PNRR M7C1 1.1	7.990.000,00 €	7.990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*La statistica collegata delle interruzioni collegate a precipitazioni nevose, manicotti di ghiaccio, allagamenti dovuti a piogge e cadute di alberi da alto fusto è nulla poiché non si sono verificati eventi associabili a questi fenomeni.
Per quanto riguarda le ondate di calore e le tempeste di vento è in corso una rianalisi delle interruzioni del passato anche al fine dell'analisi costi/benefici.