

CARATTERISTICHE DI QUALITA' MEDIE DELL'ACQUA DEI COMUNI

PADOVA e ABANO

Anno	Mese
2025	Luglio

parametro	u.m.	Valori dei parametri chimici e dei parametri indicatori (Nota n. 2)	valore misurato (Nota n. 1)
			
ACIDO 2,3,3,3-TETRAFLUORO-2-(EPTAFLUOROPROPOSSI)PROPANOICO(HFPO-DA o GenX)	µg/L	-	<0,005
ACIDO DIFLUORO(((2,2,4,5-TETRAFLUORO-5-(TRIFLUOROMETOSS)-1,3-DIOSSOLAN-4-YL)OSS)I)ACETICO (C6O4)	µg/L	-	<0,01
ACIDO DODECAFLUORO-3H-4,8-DIOSANONANOICO (ADONA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROBUTANOICO (PFBA)	µg/L	-	0,014
Acido Perfluorodecanoico (PFDA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUORODECANSOLFONICO (PFDS)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUORODODECANOICO (PFDoDA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROEPPTANOICO (PFHpA)	µg/L	-	<0,005
Acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)	µg/L	-	<0,005
ACIDOPERFLUOROESANOICO (PFHxA)	µg/L	-	<0,005
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	µg/L	-	<0,005
Acido Perfluorononanoico (PFNA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROOTTANOICO (PFOA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROOTTANSOLFONICO (PFOS)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROPENTANOICO (PFPeA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROPENTANSOLFONICO (PFPeS)	µg/L	-	<0,005
Acido Perfluorotridecanoico (PFTrDA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROTRIDECANSOLFONICO	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROUNDECANOICO (PFUnDA)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUOROUNDECANSOLFONICO	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERFLUROBUTANSOLFONICO (PFBS)	µg/L	-	<0,005
ACIDO PERLFUORONONANSOLFONICO (PFNS)	µg/L	-	<0,005
ALCALINITA` DA BICARBONATI	mg/L	-	290
AMMONIO	mg/L	<0.5	<0,02
BATTERI COLIFORMI	UFC/100 mL	<0	0
CALCIO	mg/L	-	60
CLORURO	mg/L	<250	6,4
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	unità pH a 20°C	6.5 ÷ 9.5	7,62
CONDUTTIVITA`	µS/cm a 20°C	<2500	441
CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	UFC/mL	-	17
CONTEGGIO DELLE COLONIE A 37°C	UFC/mL	-	15
CROMO	µg/L	-	<1
DESETIL-DESIISOPROPIL-ATRAZINA (DACT)	ng/L	-	<20
DUREZZA TOTALE	°F	-	25
ENTEROCOCCHI INTESTINALI	UFC/100 mL	<0	0
ESCHERICHIA COLI	UFC/100 mL	<0	0
FERRO	µg/L	-	31
FLUOROTELOMERO SOLFONATO (6:2 FTS)	µg/L	-	<0,005
FLUORURO	mg/L	-	<0,1
MAGNESIO	mg/L	-	23,8
MANGANESE	µg/L	-	<5
NITRATO (COME NO3)	mg/L	<50	14,1
NITRITO (COME NO2)	mg/L	<0.1	<0,02
OSSIDABILITA`	mg/L O2	<5	<0,5
POTASSIO	mg/L	-	0,8
RESIDUO FISSO A 180°C	mg/L	-	361
SODIO	mg/L	-	4
SOLFATO	mg/L	<250	13
Somma di PFAS	µg/L	<0,10	0,018
TETRACLOROETILENE+ TRICLOROETILENE	µg/L	-	2,0
TORBIDITA`	NTU	-	<0,2
TRIALOMETANI-TOTALE	µg/L	-	0,2

NOTE:

(1) Il valore riportato in colonna è il valore medio dei risultati ottenuti nel mese di prelievo indicato. In caso di presenza di valori sotto il limite di quantificazione, verrà considerato metà del valore assoluto della prova. In caso di assenza di risultati nel mese, verrà riportata la media del mese precedente.

(2) I valori dei parametri chimici e i valori dei parametri indicatori (indicati tra parentesi) sono desunti dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 e ssmm

(3) Il valore del parametro Toluene, Xileni, Alchilbenzeni è ottenuto dalla media dei valori ottenuti per i parametri Toluene, m-Xilene, p- Xilene, o-Xilene, Alchilbenzeni.

(4) Il valore del parametro diaminoclorotriazina (DACT) in µg/l è ottenuto dalla moltiplicazione del valore medio in ng/l per il fattore 0,001.